

 			
Arbejdstilladelse for detailhandlere - Aktivitetsskema Klassificerings Guide for job		WCF	JHA Med Underskrift
H Ø J	Varmt arbejde i højrisiko område (der henvises til Bilag 3) (Svejsning, arbejde med blæselampe, skærebrænding, ethvert arbejde med åben ild, gnister fra borehammer, boring, slibning, brug af bærbare elektriske varmeapparater, elektriske værktøjer/udstyr, der ikke er eksplosionssikkert eller selvsikrende, sandblæsning, anvendelse af interne forbrændingsmotorer samt andet arbejde, der kan skabe en antændingskilde)	X	X
	Tilstedeværelse i snævert rum (Mandehulstigrør eller tankbrønd, der er dybere end 1,5 meter, undergrundstanke, LPG-beholdere under jorden, grav for klaringsmiddel til bilvask, udgravninger >= 1,5 meter, grøfter, tankbeholdere, regnvandssystemer, krybekældre under bygninger, servicegrav, separeringsrum til olie-vand dybere end 1,5 meter, fedtsamler dybere end 1,5 meter, halvtagsmellemrum ved halvtage med dobbelttag, ethvert vand- eller affaldssystem, der er stort nok til personindgang)	X	X
	Udgravninger >= 1,5 meter	X	X
	Opblussende brandfarlig gas (LPG, CNG, propan, etc.)	X	X
	Arbejde med strømførende elementer (Modifikationer af strømførende strømtavler (undtagen udskiftning af sikringer i miniaturekredsløbsafbrydere))	X	X
	Asbestarbejde (Inklusive enhver fysisk ændring eller nedbrydning af specifikke bygningsstrukturer/-materialer (f.eks. bygningsisolering), der kan indeholde asbest)	X	X
	Aktiviteter, der involverer sprængningsarbejde med eksplosiver	X	X
	Enhver anden aktivitet, der kræver en tilladelse, som en markedsenhed har besluttet er påkrævet.	X	X
M E D I U M	Tilstedeværelse i snævert rum (Mandehulstigrør eller tankbrønd, der er under 1,5 meter dyb, separeringsrum til olie-vand, der er under 1,5 meter dybt, fedtsamler under 1,5 meter dyb, LPG-beholdere over jorden, loftsrums i butikker)	X	
	Aktiviteter, der involverer løbekraner (Løftearbejde, vedligeholdelse af monolit-skilt, etc.)	X	
	Nedbrydning	X	
	Udgravninger med dybder på mellem 0,5 og 1,5 meter	X	
	Arbejde med højtrykssystemer (CNG, luftkompressor, LPG, etc.)	X	
	Arbejde i højder over 1,8 meter (Hvor der er potentiel fare for at falde 1,8 meter eller mere. Den potentielle falddistance er baseret på den højde, i hvilken en person står eller sidder for at kunne udføre højdearbejdet og inkluderer potentielle fald til lavere niveauer, som f.eks. laveste niveau af en struktur, udgravning, grav, etc.)	X	
	Arbejde på veje uden for arbejdspladsen (Tilslutning af f.eks. afløbsledning, elektricitet, vand, etc.)	X	
	Arbejde med aktive produktledninger (Inkluderer alt arbejde på aktive produktledninger, hvor produkt eller dampe stadig forefindes (f.eks. ved modificering af eksisterende brændstofledning))	X	
	Arbejde med strømførende elementer (Inkluderer fejlfinding/fejlsøgning/diagnostik på pumper (inklusive turbinepumper) samt automater, hvor udstyret er strømførende, for at arbejdet kan udføres.)	X	
	Rejsning af strukturer	X	
	Udpumpning af produkt eller vand fra tankbeholdere	X	
	Boring af overvågningsbrønde eller boring i jord	X	
Enhver anden aktivitet, der kræver en JHA, som en markedsenhed har besluttet er påkrævet	X		
L A V	Alt andet arbejde	X	